

## **Отчет по устранению административного правонарушения**

Административное правонарушение, установленное в ходе проверки ФГПН в период с 18.09.2013 года по 14.03.2014 года, устранено полностью: установлены вторые эвакуационные выходы со второго этажа в количестве 6 (шесть) штук (согласно п. 1 ФЗ №123 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 года СНиП 21-01-97 п. 6.13)

«23» июля 2015 год

Заведующий



Ж. О. Резяпкина