



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5. Телефон: (4212) 487-185 Факс: (4212) 487-185
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: gpnind@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 4/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАДОУ г.Хабаровска Детский сад комбинированного вида № 173 в лице заведующей Резяпкиной Жанны Олеговны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 4 от «12» января 2016 г. главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Богословского А.Н., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 часов 00 минут «18» января 2016 года по 10 часов 30 минут «08» февраля 2016 года проведена внеплановая / выездная проверка здания(й) (помещений): в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 173. Общая продолжительность проверки составила 16 рабочих дней, 8 часов. 00 мин.

проверку проводил(а):

Старший инспектор ОНД по Индустриальному району г.Хабаровска

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кушнарева Ольга Николаевна

эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующая Детским садом № 173 Резяпкина Ж.О.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Дымовые извещателя расположенные вблизи электросветильников на расстоянии менее	Ф.З. № 123 Технический регламент « О требованиях пожарной безопасности»ст.4,5,6 (СП 5.13.130 .2009г.) п 13.3.6	29.07.2016г.	

	<p>0,5 м, что не соответствует требованиям СП 5.13130.2009).</p>	<p>Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещатели следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещатели расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель.</p> <p>Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздухопроводы, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности (дымовые извещатели расположенные вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м, что не соответствует требованиям СП 5.13130.2009).</p>		
2	<p>Расстояние от кабеля – канала до силового кабеля, проложенного по стене наружным способом составляет, менее 25см.) расстояние от кабель-канала до силового кабеля, проложенного по стене наружным способом составляет менее 25см.)</p> <p>МАДОУ Детский сад № 173 не обеспечен 10 % запаса дымовых</p>	<p>Ф.3. № 123 Технический регламент « О требованиях пожарной безопасности»ст.4,5,6 (СП 5.13.130 .2009г.)</p> <p>13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.</p> <p>Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных</p>	29.07.2016г	

	<i>извещателей , что не соответствует требованиям РД 009-01-96</i>	<i>наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей (расстояние от кабеля –канала до силового кабеля, проложенного по стене наружным способом составляет, менее 25см.) (расстояние от кабель- канала до силового кабеля , проложенного по стене наружным способом составляет менее 25см).</i>		
3	<i>В помещении коридора , помещении группы1, помещении логопеда , в помещении коридора расположенного между группами № 3,№5 дымовые извещатели в неработоспособном состоянии</i>	<i>ФЗ № 123 Технический регламент « О требованиях пожарной безопасности»ст.4,5,6 (СП 5.13.130 .2009г.) РД 009-01-96 пункт 2.2.7 МАДОУ Детский сад № 173 не обеспечен 10 % запаса дымовых извещателей , что не соответствует требованиям РД 009-01-96 .</i>	29.07.2016г	
4	<i>Речевое оповещение эвакуации людей при пожаре , в неработоспособном состоянии</i>	<i>Постановление от 25.04.2012г. № 390 « О противопожарном режиме» п.61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных установок пожаротушения , автоматических установок пожарной сигнализации , установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации , противопожарных дверей ,противопожарных и дымовых клапанов , защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведения проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (в помещении коридора , помещении группы1, помещении логопеда , в помещении коридора расположенного между группами № 3,№5 дымовые извещатели в неработоспособном состоянии)..</i>	29.07.2016г	
5	<i>Приемно контрольные приборы установлены в помещении без</i>	<i>Постановление от 25.04.2012г.№ 390 « О противопожарном режиме» п.61 Руководитель</i>	29.07.2016г	

	<p>круглосуточного пребывания персонала , также вышеуказанные приборы не обеспечивают отдельную передачу извещений о пожаре в помещении с персоналом , ведущее круглосуточное дежурство .</p>	<p>организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения , автоматических установок пожарной сигнализации , установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации , противопожарных дверей ,противопожарных и дымовых клапанов , защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведения проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (речевое оповещение эвакуации людей при пожаре , в неработоспособном состоянии).).</p>		
6	<p>Приемно контрольные приборы установлены в помещении без круглосуточного пребывания персонала , также вышеуказанные приборы не обеспечивают отдельную передачу извещений о пожаре в помещении с персоналом , ведущее круглосуточное дежурство .</p>	<p>Ф.3. № 123 Технический регламент « О требованиях пожарной безопасности»ст.4,5,6 (СП 5.13.130 .2009г.) 13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (Приемно контрольные приборы установлены в помещении без круглосуточного пребывания персонала , также вышеуказанные приборы не обеспечивают отдельную передачу извещений о пожаре в помещении с персоналом , ведущее круглосуточное дежурство</p>	29.07.2016г	

--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«08» февраля 2015 г.
М.Л.П.*


Старший инспектор ОНД по Индустриальному району
г.Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю - Кушнарева Ольга Николаевна

Предписание для исполнения получил:



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» февраля 2016 г.


(подпись)